Протокол лабораторных испытаний 6

Автор: Леонтьева Людмила
20.01.2014 11:57 - Обновлено 20.01.2014 20:55



1. Микробиологические исследования.

№ п\п	Наименование пробы	Результаты исследований, единицы измерений	Допустимые микробиологические показатели	НД на методы исследований
437	Вода питьевая Скважина, п. Дарасун, ул. Нагорная	ОМЧ – 0 КОЕ/мл	ОМЧ не более 50 КОЕ\мл	МУК 4.1018-01
		ОКБ – в 100 мл нет	ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
		ТКБ – в 100 мл нет	ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более 50 КОЕ\мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более 50 КОЕ\мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более50 КОЕ\мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01

ФИО, должность лица, проводившего испытания (исследования)
фельдшер-лаборант: Т.В. Полухина

Заключение:

Доставленная на исследование проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 [illegible]

ФИО, должность лица, ответственного за оформление заключения:

Зав. отделением Н.Г. Евстигнеева

[Скачать в разрешении 1024x768]